



Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

Em 02 de dezembro de 2021

ESCLARECIMENTO

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 066/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.249/2021

DATA DE REALIZAÇÃO: 08/12/2021

HORÁRIO: 09h30min (Horário Oficial de Brasília - DF)

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO"

Prezados Senhores:

Pelo presente levamos ao conhecimento de todos os interessados as respostas ao esclarecimento solicitado pela empresa **ESA DISTRIBUIDORA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA:**

PERGUNTAS:

"Para que eu possa realizar uma proposta firme e competitiva teria como fornecer o desenho típico ou especificação dos painéis solicitados no edital 066/2021.

E que sejam esclarecidas as dúvidas abaixo para instalação dos painéis.

Pergunta 1: Para instalação dos painéis será necessária obra civil?

Pergunta 2: Será necessária abertura de canaletas? Se sim quantos metros?

Pergunta 3: Para instalação dos painéis os serviços serão executados em horário comercial?

Pergunta 4: Será necessária instalação no fim de Semana?

Pergunta 5: Haverá a retirada de painéis antigos?

Pergunta 6: Haverá a necessidade de caminhão munck?

Pergunta 7: Iremos realizar a ligações dos cabos de potência no painel e ligações dos cabos nas bombas?

Pergunta 8: Será necessário o fornecimento de cabos para alimentação do painel e alimentação das bombas?

Pergunta 9: Se os cabos for escopo da contratada favor informar as dimensões?

Pergunta 10: Será necessário comissionamento em campo?

Pergunta 11: Haverá comunicação entre os controladores?

Pergunta 12: Quais as características do CLP e o protocolo de comunicação do CLP?

Pergunta 13: O sensor de fluxo para acionamento que será instalado que irá fornecer a contratada ou a contratante? "

RESPOSTAS:

Conforme respostas fornecidas pelo senhor Diretor da Divisão de Compras e senhor Diretor do Departamento de Manutenção, da Secretaria de Serviços Urbanos, foi esclarecido que:



Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

"Conforme resposta do senhor Diretor do Departamento de Manutenção, fica informado que considerando a complexidade técnica do objeto, a licitantes poderão realizar visita técnica, para sanar qualquer dúvida técnica que possa a vim atrapalhar o bom andamento dos serviços, segue a baixo resposta dos questionamentos.

- 1** – Não;
- 2** – Não;
- 3** – Sim;
- 4** – Sim;
- 5** – Sim;
- 6** – Não;
- 7** – Sim;
- 8** – Sim;
- 9** – Conforme necessidade do projeto do quadro;
- 10** – Sim;
- 11** – Sim;
- 12** – CLP/Arduíno e o protocolo comunicação deverá ser de responsabilidade da Contratada, conforme informando nos subitens 2.2.1 e 2.2.2;
- 13** – Contratada, conforme informando no subitem 2.2.1. "

Atenciosamente,

ISRAEL LUCAS EVANGELISTA
RESP. PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS
URBANOS

MARIA APARECIDA CUBILIA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CLEBER SUCKOW NOGUEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA