



Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

Em 06 de maio de 2022

ESCLARECIMENTO

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 048/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 12.080/2021

DATA DE REALIZAÇÃO: 09/05/2022

HORÁRIO: 10h00 (Horário Oficial de Brasília - DF)

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PISO EM GRÃOS DE BORRACHA EPDM COLORIDA"

Prezados Senhores:

Pelo presente levamos ao conhecimento de Vossas Senhorias a resposta ao esclarecimento solicitado pela empresa **R.W.C. CASTRO COMÉRCIO DE PISOS E TAPETES**:

PERGUNTAS:

Referente à Oferta de Compra nº 8558008010020220C00067:

"Item 01

Afim de ampliar o leque de fornecedores e maior disputa, entendemos que como o fornecimento deste item é uma aquisição por m², a pequena variação das dimensões da peça unitária para o mesmo, não vai alterar o desenho final do assentamento do projeto. Sendo assim gostaríamos de saber se podemos ofertar nosso modelo Piso Ossinho Marca Kasflor tamanho 16,2x19,8cm com espessura de 20mm, visto que o mesmo não irá alterar a demanda por ser em M2

Item 03

Afim de ampliar o leque de fornecedores e maior disputa, entendemos que como o fornecimento e instalação deste item é uma aquisição por m², a pequena variação das dimensões da peça unitária para o mesmo, não vai alterar o desenho final do assentamento do projeto. Sendo assim gostaríamos de saber se podemos ofertar nosso modelo Piso Street Plus Marca Kasflor tamanho 28x18cm com espessura de 60mm, visto que o mesmo não irá alterar a demanda por ser em M2. "

RESPOSTAS:

Conforme respostas fornecidas pela senhora Diretora da Divisão de Planejamento, da Secretaria de Serviços Urbanos, foi informado que:

"Quanto ao questionamento apresentado informo que, há uma margem de tolerância nas medidas das peças tanto do modelo "I" quanto no modelo "S" de +/- 2mm; e cabe informar que, independente da unidade de medida ser "m²", temos ao longo da orla e em alguns parques da cidade uma quantidade superior a 2,700m² de piso instalado nas dimensões descritas no edital, e que as próximas aquisições podem suprir a necessidade substituição de peças existentes de acordo com a demanda, bem como instalações em novos projetos, tornando inviável a ampliação da margem de variação."

Atenciosamente,

SORAIA M. MILAN

Secretária Municipal de Serviços Urbanos

MARIA APARECIDA CUBILIA

Secretária Municipal de Educação